

# PROHLÁŠENÍ

## Mechanická odolnost a seizmická způsobilost

<b>Společnost</b>	<b>ORBIT MERRET, spol. s r.o.</b> Klánova 81/141, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 00551309
<b>Výrobce</b>	<b>ORBIT MERRET, spol. s r.o.</b> Vodňanská 675/30, 198 00 Praha 9, Česká republika
<b>Výrobek</b>	Převodník na DIN lištu
<b>Typ</b>	<b>OMX 333xxx</b>

### Zkoušený předmět byl podroben zkoušce

Seizmické způsobilosti	3 x SSE, SL-2 buzení zemětřesení pro JETE, JEDU, JEBO V2, JEMO 1, 2 (útlum 3 % i 5 %)
Mechanické odolnosti	AH2 - sinusové vibrace 1 g, 1...150 Hz

Po zkoušce nebylo zjištěno žádné mechanické poškození, nebyla narušena elektrická funkčnost přístroje a nebyl zaznamenán falešný signál. Při závěrečné celkové prohlídce nebyly zjištěny žádné závady.

**Testovaný výrobek vyhověl výše uvedené zkoušce.**

### Vlastnosti výrobku jsou v souladu s harmonizovanou normou

ČSN IEC 980: 1993, čl.6, ČSN EN 60068-2-6, ed.2:2008

### Jako doklad slouží protokoly autorizovaných a akreditovaných organizací

Vojensky technický ústav, s.p.,  
VTÚPV Vyškov, zk. laboratoř č. 1103 akreditována ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005  
Protokol č. 194200-212/2015, ze dne 19.11.2015

Místo a datum vydání: Praha, 21. listopadu 2015

Vydavatel prohlášení:  Miroslav Hackl, jednatel společnosti