

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

posouzení shody podle zákona č. 90/2016 Sb. a následných změn



Společnost ORBIT MERRET, spol. s r.o.
Klánova 81/141, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 00551309

Výrobce ORBIT MERRET, spol. s r.o.
Vodňanská 675/30, 198 00 Praha 9, Česká republika

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, a že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády ČR.

Výrobek Převodník na DIN lištu

Typ OMX 103

Verze UNI, PWR, UQC

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., elektrická zařízení nízkého napětí (směrnice č. 2014/35/EU)

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., elektromagnetická kompatibilita (směrnice č. 2014/30/EU)

Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2011/65/EU, 2015/863/EU

Vlastnosti výrobku jsou v souladu s harmonizovanou normou

Elektrická bezpečnost ČSN EN 61010-1

EMC ČSN EN 61326-1

Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC „Průmyslová oblast“

ČSN EN 61000-4-2, ed.2; ČSN EN 61000-4-3, ed.3; ČSN EN 61000-4-4, ed.3; ČSN EN 61000-4-5, ed.3;

ČSN EN 61000-4-6, ed.4: 2014;

ČSN EN 61000-6-2, ed.4; ČSN EN 61000-6-3, ed.2/A1; ČSN EN 61000-6-4, ed.3;

ČSN EN 55011, ed.4; 6

RoHS ČSN EN IEC 63000

Seizmická způsobilost ČSN EN IEC/IEEE 60980-344

Mechanická odolnost ČSN EN 60068-2-6, ed. 2

Výrobek je opatřen označením CE, vydáno v roce 2022.

Jako doklad slouží protokoly autorizovaných a akreditovaných organizací

EMC EUROSIGNAL, protokol č. 286-LAB-20 ze dne 20.09.2022

Seizmická způsobilost VTÚ Vyškov, protokol č.: 194200-128/2021 ze dne 25.10.2021

Mechanická odolnost

Místo a datum vydání: Praha, 20. října 2022

Vydavatel prohlášení: Miroslav Hackl, jednatel společnosti