

PROHLÁŠENÍ

Mechanická odolnost a seizmická způsobilost

Společnost **ORBIT MERRET, spol. s r.o.**
Klánova 81/141, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 00551309

Výrobce **ORBIT MERRET, spol. s r.o.**
Vodňanská 675/30, 198 00 Praha 9, Česká republika

Výrobek Převodník na DIN lištu

Typ **OMX 380xxx**

Zkoušený předmět byl podroben zkoušce

Seizmické způsobilosti 3 x SSE, SL-2
buzení zemětřesení pro JETE, JEDU, JEBO V2, JEMO 1, 2 (útlum 3 % i 5 %)
Mechanické odolnosti AH2 - sinusové vibrace 1 g, 1...150 Hz

Po zkoušce nebylo zjištěno žádné mechanické poškození, nebyla narušena elektrická funkčnost přístroje a nebyl zaznamenán falešný signál. Při závěrečné celkové prohlídce nebyly zjištěny žádné závady.

Testovaný výrobek vyhověl výše uvedené zkoušce.

Vlastnosti výrobku jsou v souladu s harmonizovanou normou

ČSN IEC 980: 1993, čl.6, ČSN EN 60068-2-6, ed.2:2008

Jako doklad slouží protokoly autorizovaných a akreditovaných organizací

Vojensky technický ústav, s.p.,
VTÚPV Vyškov, zk. laboratoř č. 1103 akreditována ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
Protokol č. 194200-212/2015, ze dne 19.11.2015

Místo a datum vydání: Praha, 21. listopadu 2015

Vydavatel prohlášení:  Miroslav Hackl, jednatel společnosti