

# OSVĚDČENÍ O SEIZMICKÉ ZKOUŠCE

Společnost: **ORBIT MERRET, spol. s r.o.**  
Klánova 81/141, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 00551309

Výrobce: **ORBIT MERRET, spol. s r.o.**  
Vodňanská 675/30, 198 00 Praha 9, Česká republika

Zkoušený výrobek: **OMX 100**  
Převodník na DIN lištu

Zkoušený přístroj byl podroben zkoušce seizmické odolnosti dle ČSN IEC 980: 1993, čl. 6. Zatěžování bylo provedeno ve všech třech směrech buzení (osy x, y a z) na podlaží +14,5 a +9,6 m, včetně testu na falešný signál.

Datum zkoušky: 7. února 2007

Popis zkoušky, její průběh i výsledek je uveden v protokolu o zkoušce č.: 6430-16/2007

Po zkoušce nebylo zjištěno žádné mechanické poškození, nebyla narušena elektrická funkčnost přístroje a nebyl zaznamenán falešný signál. Při závěrečné celkové prohlídce nebyly zjištěny žádné závady.

**Testovaný výrobek vyhověl výše uvedené zkoušce.**

Jako doklad slouží protokoly autorizovaných a akreditovaných organizací:

VOP-026 Štemberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, zk. laboratoř č. 1103, akreditovaná ČIA,  
dle ČSN EN ISO/IEC 17025

Místo a datum vydání: Praha, 19. února 2007

Miroslav Hackl v.r.  
Jednatel společnosti