


OMC 8020-2UNIC.5DOR

2x UNIVERZÁLNÍ ANALOGOVÝ VSTUP + 5x RELÉ



POSTUP PRO PŘIPOJENÍ MODULU


Připojení modulů provádějte vždy při odpojeném napájecím napětí.

1. Připojte modul OMC 8020-2UNIC.5DOR přiloženým propojovacím kablíkem k základnímu modulu (připojovací konektory jsou na umístěny vždy na vrchní straně pod pryžovou kulatou krytkou)
2. Zapněte napájení celé sestavy
3. Naadresujte nově připojený modul (viz. nastavení Upravit moduly)
4. Vypněte napájení celé sestavy

VSTUP DO MENU OMC 8000

Vstup do menu přístroje je možný dvěma způsoby:

1. Stiskem **OK** při zobrazení obrazovky připojených modulů a jeho podržením po dobu zobrazení této obrazovky. **OK** může být stisknuto již v okamžiku startu
2. 3 sekundy dlouhým stiskem kláves **UP** a **DOWN** (šipky nahoru, dolů) pokud není spuštěn program PLC (LED RUN nesvíří). Pouze při tomto startu menu je povolena položka Start

		OMC 8000
		192.168.1.48
		12.04.16 14:22:45
Jazyk		Cesky
Heslo		****
Rychly start		Ne
Blokovat ladení		Ne
Autom. obnova		Ano
Hodiny		
Displej		
Upravit moduly		
Znovu nacist moduly		
Ethernet		

NASTAVENÍ UPRAVIT MODULY

Tato položka menu umožňuje přiřadit adresy připojeným modulům. Pokud žádný modul není připojen, zobrazí se prázdná obrazovka.

Změny provedené v tomto nastavení jsou provedeny s okamžitou platností, krok zpět **ESC** je neruší.


Tlačítka **UP/DOWN** se zvolí modul k zařazení. Na zvoleném modulu bliká LED RUN.

Stiskem **OK** se zvolený modul aktivuje k zařazení - zobrazí se inverzně.

Tlačítka **UP/DOWN** se modul zařadí na požadovanou pozici v seznamu.

Tlačítkem **OK** zvýraznění vybraného modulu zrušíte.

ESC řazení ukončí.

		OMC 8000
		192.168.1.48
		12.04.16 14:23:14
1 8020.2UNIC		120160313012
2 8100. SM		120160409024
3 8100. SM		120160409025
4 8100. SM		120160409026

NASTAVENÍ ZNOVU NACIST MODULY

Resetu je tabulku modulů a znovu ji načte.

Ostatní jako předchozí.

OMC 8020-2UNIC.5DOR

TECHNICKÁ DATA

ANALOGOVÉ VSTUPY

Počet	2	
Typ	analogový, univerzální	
Izolované vstupy	ano	
Rozsah	DC	±90/180 mA, ±30/±60/±1 000 mV, ±20/40/80 V ±20 mA/4...20 mA, ±2/±5/±10 V
	PM	0...0,1/0,3/3/30 kΩ
	OHM	Pt 50/100/1 000
	RTD	Ni 1 000/10 000
	T/C	J/K/T/E/B/S/R/N/L
	Ni	Lin. potenciometr (min. 500 Ω)
	DU	
Rozlišení	24 bitů	
Přetížitelnost	10x	
Kompensace sf. konce	ano	
Přesnost	0,15 % z rozsahu	
Rychlost	0,5/1,2/2,5/5/10/20/40/80/160 měření/s	
Signalizace LED	ano	

DIGITÁLNÍ VÝSTUPY

Počet	5
Typ	relé, ON/OFF
Max. spínaný U a I	250 VAC/24 VDC/10 A
Max. spínaný výkon	2500 VA/240 W
Rychlost	8 ms
Signalizace LED	ano

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

TK	50 ppm/°C
Task	1 ms
Mezimodulová komunik.	CANBUS s rychlostí 1 Mbit/s na vzdálenost 40 m
Watch-dog	reset po 500 ms
Kalibrace	při 25°C a 40 % r.v.

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Material	PA 66, nehořlavý UL 94 V-0, modrý
Rozměry	36 x 91 x 60 mm
Montáž	na DIN lištu, šířky 35 mm

NAPÁJENÍ

Rozsah	12...30 VDC/24 VAC, ±10 %, 5 VA, PF ≥ 0,4, 100...250 VDC/VAC, ±10 %, 5 VA, PF ≥ 0,4, I _{TP} < 40 A/1 ms, izolované
Proud pro linku	max. 600 mA

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Připojení	svorkovnice, průřez vodiče < 2,5 mm ²
Pracovní teplota	-20°...60°C
Skladovací teplota	-20°...85°C
Krytí	IP20
Provedení	bezpečnostní třída I
El. bezpečnost	ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost	4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem/výstup, 2,5 kVAC po 1 min. mezi linkou a vstupem/výstupem
Izolační odolnost	pro stupeň znečištění II, kategorie měření III 300 V (Z), 150 (D)
EMC	ČSN EN 61326-1 (Průmyslová oblast)
Seizmická způsobilost	ČSN IEC 980: 1993, čí 6

* ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace

Přívodní vedení pro napájení přístrojů by neměly být v blízkosti vstupních nízkonapěťových signálů. Stykače, motory s větším příkonem a jiné výkonné prvky by neměly být v blízkosti přístroje. Vedení do vstupu přístroje (měřená veličina) by mělo být dostatečně vzdáleno od všech silových vedení a spotřebičů. Přístroje jsou testovány podle norem pro použití v průmyslové oblasti, ale i přesto Vám doporučujeme dodržovat výše uvedené zásady.

Pro zaručení technických parametrů přístroje je nutné, aby stínění signálových vodičů bylo připojeno na kostru rozvaděče!

OMC 8020-2UNIC.5DOR

PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE

OMC 8020-2UNIC.2DOR

■ Aktivní AI vstup, "0"
■ Aktivní DO výstup
■ Aktivní AI vstup, "1"
■ blikání > přetížení vstupu

Připojení analogových vstupů

- DC: ±90/±180 mA
PM: ±20/4...20 mA
- DC: ±30/±60/±1000 mV
T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L (měření sf. konce lze zapnout pouze na Kanálu 1)
- DC: ±20/±40/±80 V
PM: ±2/±5/±10 V
- DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω)
- OHM: 0...0,1/0,3/1,5/3/30 kΩ
RTD: Pt 50/100/1 000
Ni: Ni 1 000/10 000

Připojení digitálních výstupů

STATUS Registr

0x0040	Init	probíhá inicializace
0x00C0	Init	probíhá inicializace
0x0002	Done0	na vstupu 0 se dokončilo měření
0x0004	Done1	na vstupu 1 se dokončilo měření
0x0008	Err.In0	na vstupu 0 je rozpojený TC
0x0010	Err.In1	na vstupu 1 je rozpojený TC
0x0100	Err.Und0	podtečení na vstupu 0
0x0200	Err.Dvr0	přetečení na vstupu 0
0x0400	Err.TUn0	podtečení tabulky RTD/TC na vstupu 0
0x0800	Err.TOV0	přetečení tabulky RTD/TC na vstupu 0
0x1000	Err.Und1	podtečení na vstupu 1
0x2000	Err.Dvr1	přetečení na vstupu 1
0x4000	Err.TUn1	podtečení tabulky RTD/TC na vstupu 1
0x8000	Err.TOV1	přetečení tabulky RTD/TC na vstupu 1

Návratové hodnoty

Hlavní veličina	Kanál 0 a 1
Pomocná veličina	Kanál 2 a 3
Kanál 2	přídavný odpor 0
Kanál 3	přídavný odpor 1/teplota studeného konce

Rozsah hodnot

Int	0 - 4095	DC, PM, OHM, DU
	10x	TEMP, RTD, Ni, T/C
Real	0 - 1	DC, PM, OHM, DU
	TEMP	RTD, Ni, T/C

